



Община Априлци

**ДО
ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ**

Относно: Отговор на зададени въпроси

УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ,

В общинска администрация постъпиха въпроси относно документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за извършване на СМР за основен ремонт на общински пътища и ремонт на улична мрежа в Община Априлци”.

Зададени са следните въпроси:

По обособена позиция № 1 „СМР за основен ремонт на общински пътища в Община Априлци”

ВЪПРОС: Обект: „Общински път LOV3009 кв."Зла река" /път III - 607/ - Гробищен парк" - дължина около 1,000 км - град Априлци - община Априлци”

Бихте ли потвърдили текста на т.6 от КСС – „Изкърпване на повредени участъци по асфалтобетонена настилка със средна дебелина 4 см., чрез студено битумно изкърпване” или става въпрос за „Полагане на тънкослойна студено битумна настилка с дебелина 1,5 см за износващ пласт”, съгласно техническата спецификация ?

ОТГОВОР: НЕ. Не потвърждаваме текста „Изкърпване на повредени участъци по асфалтобетонена настилка със средна дебелина 4 см., чрез студено битумно изкърпване”.

Текстът в т.6 от КСС за обект: „Общински път LOV3009 кв."Зла река" /път III - 607/ - Гробищен парк" - дължина около 1,000 км - град Априлци - община Априлци”, следва да се чете както следва:

„Полагане на тънкослойна студенобитумна настилка с дебелина 1,5 см за износващ пласт”.

В публикуваният формуляр за подаване на оферта, Образец № 12.1.2 ще бъдат направени необходимите корекции, съобразно настоящия отговор. Коригираният Образец № 12.1.2 ще бъде публикуван в ел.страница на Община Априлци, на адрес: <http://www.obshtina-apriltsi.com/inc/service/service.download.file.php?fid=509>

По обособена позиция № 2 „СМР за ремонт на улична мрежа в Община Априлци”

ВЪПРОС: Обект: "Ремонт на ул. "Габровница" - гр. Априлци - кв."Видима"

В обяснителната записка е посочена дължина на преасфалтирания участък 300 м. в раздел Асфалтови работи. Позиция 3 е дадено количество 93 м². Бихте ли потвърдили, при условие, че битумният разлив е 930 м²?

ОТГОВОР: НЕ. Мерната единица за количеството на СМР по позиция № 3 „Машинно полагане на плътна асфалтобетонена смес, включително превоз и уплътняване със средна дебелина - 4 см”, следва да се чете „тонове” и количество „93”.

В публикуваният формуляр за подаване на оферта, Образец № 12.2.1 ще бъдат направени необходимите корекции, съобразно настоящия отговор. Коригираният Образец № 12.2.1 ще бъде публикуван в ел.страница на Община Априлци, на адрес: <http://www.obshtina-apriltsi.com/inc/service/service.download.file.php?fid=511>

С уважение, / П /

БЕНКО СИМЕОНОВ ВЪЛЕВ

Кмет на Община Априлци